

**Emne:** Helhedsplan for Galgebakken. Drøftelse af ventilation placering af ventilation.

**Dato:** 17.11.2016

**Modtagere:** Finn Lykkegaard Madsen/FLM, Landsbyggefonden.

Rådgivere: Thomas Dahl, NOVA 5  
Frank Borch Sørensen, Nova 5  
Bettina Neldeberg, Orbicon.

**Udarbejdet:** Christian Lind/CHL, BO-VEST

### **Notat fra telefonsamtale med Finn Lykkegaard Madsen, Landsbyggefonden og Christian Lind/BO-VEST.**

Baggrund:

BO-VEST/CHL har d. 17.11.2016 kontaktet Finn Lykkegaard Madsen/Landsbyggefonden for at få afklaret mulighederne for placering af mekaniske ventilation i Galgebakken. Grundlaget for samtalen er tegningerne VENT-PLANER-2016-11-10 fremsendt til Landsbyggefonden d. 12.11.2016.

Landsbyggefonden godkender at mekaniske ventilationsløsninger, der økonomisk ligger ud over rammebeløbet på 83.500 kr. –inkl. moms, omkostninger mv. kan afholdes af beboerne selv som private arbejder.

Forelagt de 3 forskellige ventilationsaggregat placeringer udenfor boligen –i skur, på facade, på tag, kan Fonden godkende placering af aggregat i henholdsvis skur eller på facade. Landsbyggefonden kan *ikke* godkende en placering af ventilationsaggregatet på taget, da man mener, at dette er en for usikker løsning i forhold til tagkonstruktionen og service af aggregatet.

Under projekteringen af løsningerne med aggregat i skur eller på facade gør Fonden det gældende, at man bør sikre at anlægget kan serviceres udefra, samt at det tilstræbes at indbygningen af aggregatet sker med hensyn til Galgebakkens arkitektur.